



11.12.2024

מכרז 19/2024

פיתוח ושיקום דרכים חקלאיות

הבהרה מספר 2

בהמשך לשאלות ההבהרה שהועברו במייל מיום 12.12.2024, להלן ההתייחסות:

1-האם תעלת צינור ניקוז קוטר 60 תבוצע בקטע אחד ?

תעלת צינור הניקוז תבוצע רק בכביש מס' 10 על פי כתב הכמויות המפורסם.

2-מבקש פרט לבטון חיזוק לתעלת ניקוז ???האם יש צורך בטפסנות ?

מדובר בקו ניקוז בדרך חקלאית בקוטר של 60 ס"מ רמת החיזוק בשני הצדדים תהיה מחומר CLSM עם מילוי עליון מצע בעובי של 20 ס"מ. משני הצדדים יבוצע קולט קטן יצוק מבטון ב- 30 עם שני כנפיים בגובה עד מטר, אורך מטר וחצי בכניסה ויציאה.

ישולם עבור יציקת הבטונים לפי החוזה.

3-פרט (חתך) כביש טיפוסי מראה מה רוחב הדרך המתוכנן, ותעלת ניקוז עומק 25-30 ?

מדובר בדרך חקלאית אין צורך לחתך. רוחב הדרך לצורך המכרז הוא 4 מ' עובי מצע מהודק עד 20 ס"מ. התעלה תבוצע צדדית לדרך בתיאום עם המועצה. עומק התעלה לא יעלה על 30 ס"מ.

4-האם חייבים למנות מנהל עבודה ?

כן יש צורך למנות מנהל עבודה.

5-האם חייבים למדוד שטח (אז מייד) ראשון לפני הביצוע, ואז מיד שני לאחר הביצוע ?

כן.

6-האם חייבים בביטוח, מכיוון זמן ביצוע קצר מאוד ?

ברור. חייבים להמציא אישור ביטוחים.

7-מופיע בחוברת במידה וישנו סעיפים חריגים לוקחים מחיר דקל ומפחתים ההנחה שרשם הקבלן +10% הנחה נוספת, לדעתי זה כבר מוגזם נא לשקול הסעיף הנ"ל מחדש ?

סעיף יותר ללא שינוי.

המועצה המקומית עארה ערערה

טלפון : 0773624300

פקס : 04 – 6352595

מיקוד : 30026



مجلس عارة عرعره المحلي

تلفون : 0773624300

فاكس : 04 – 6352595

منطقة : 30026

8-כבודכם מודיעים לנו מתי פתיחת המכרז במייל ????

כן, תישלח אליכם הודעה במייל על פתיחת המכרזים.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .
יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז .
בהצלחה.

בכבוד רב,
ד"ר ניזאר אבו עקל
ראש המועצה