



05/09/2024

מכרז פומבי מס' 14/2024

הזמנה לקבלת הצעות מחיר

לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג פארק ציבורי בערערה

הבהרה מס' 2

שאלות :

- מ-ההגיון לבצע חפירה והמחיר כולל פינוי פסולת למטמנה כולל תשלום האגרה למטמנה ב 40 ש"ח/מ"ק
?????טון למטמנה 55 ש"ח !!!
- מחיר קוב מצע סוג א במחצבה ללא הובלה 145 ש"ח/מ"ק איך רושמים 120 מ"ק .
- 3-סעיפי עבודות בטונים אין פרטים מפורטים ותוכניות שאוכל לחשב כמות הברזל לכול סעיף . אתם הכנסתם מחיר הברזל בתוך כמות הבטונים לצערי .
- 4-חיפוי גמעין מחיר בסיס 150 ש"ח/מ"ר לידיעתכם מחיר אבן גמעין ללא הובלה היום נע בין 250-300 ש"ח/מ"ר , איפו העבודה , רובה , הובלה ???
- 5-מבקשים לסמן מיקום עמודי תאורה על ידי מודד מוסמך , לידיעתכם יומית מודד מוסמך 3500 שח"/ליום.
- 6-נפלה טעות בכתב הכמויות בעניין מידות יסודות עמודי תאורה , רשמתם 300/100/100 ס"מ , ו 100/100/205 ס"מ זה לא הגיוני .
- 7-לבצע אלקטרודה באורך 6 מ" לא חושב שזה הגיוני ובר בצוע ???
- 8-תוכניות למתקני הצללה .
- 5-מבנה שרותים 6 מ"ר כולל שני תאים , מבקש תכנית מכיוון חברת ענבה מאזור ירושליים מבקשים הובלה 8000 ש"ח להובלה ואז המחיר שציינתם יהיה בהפסד .
- 6-כול המתקנים , המשחקים , ציכים עם מספר מקט שנוכל לקבל הצעות מחיר מהיצרנים ומהספקים , כמובן מפרט , ומה דרישות הבדיקות לאחר ההתקנה .
- 7-מפרט לאספקט והתקנת דשא סנטטי , סעיף אחרון רשום ציפוי אספלט , מה הנכון .

תשובות :

- 1)מחיר חפירה הכולל פינוי פסולת למטמינה הוא מחיר נכון מאחר שכמות החומר להעברה למטמינה לא עובר 10% מכמות הכללית של החפירה.יתרת החומר החפור הוא לשימוש חוזר כגון מצעים אדמה גנית או חקלאי.
- 2)ללא שינוי
- 3)יש תוכניות קונסטרוקציה עם חומר המכרז לדאוג לקבל אותם מהמועצה.
- 4)חיפוי אבן קיים היום בשוק מחירים שווי ערך ל גמעין במחיר של 150 שיקל חדש.
- 5) סימון עמודי התאורה ייעשה על ידי המתכנן בשטח ללא מודד.
- 6) ללא שינוי
- 7) אלקטרודות יבוצעו לפי תנאי שטח ו תקניות.

המועצה המקומית עארה ערערה

טל. 077-3624300

פקס 04-6352595

מיקוד 30026



مجلس عاره عرعه المحلي

تلفون: 077-3624300

فاكس : 04-6352595

منطقة 30026

(8) מקבלים בעת הרכישה

(9) (5) כן ניתן לספק תוכניות של השירותים אם עלות ההובלה לא סבירה (אפשר להסתכל במפרט החברה ולתמחר בהתאם).

(10) (6) כל המכשירים הם לפי תיאור בכתב הכמויות והם מכשירים סטנדרטים בכל החברות מלבד מכשיר המשולב שכן צריך לדבר עם החברה שצוינה במכרז.

(11) (7) דשא סנטטי מונח על מצע מהודק או על משטחי ביטון כולל שכבת חומר בלימה

**מסמך זה מהווה חלק בלתי נפר ממסמכי המכרז .
יש לצרף מסמך זה חתום כחלק ממסמכי המכרז.
בהצלחה**

בברכה,

ד"ר נזאר אבו עקל

ראש המועצה